



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16 tel. (054) 4116833

fax (054) 4116840 e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl www.pssewloclawek.pl

N.HK-5211-4-3-3/10

L.dz. 1134

Włocławek, dnia 14 maja 2010 r.

**Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Toruńska 146
87-800 Włocławek**

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu we Włocławku, ujęcie Zawisłe**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123., poz. 858 z późn. zm.) oraz § 14 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417), po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody jak niżej

Lp	Numer protokołu	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
1.	108/WL/10	L.HK-632-108/WL/10	05.05.2010	Chełmicka 25/27 – SUW – kurek na rurociągu wody uzdatnionej
2.	109/WL/10	L.HK-632-109/WL/10	05.05.2010	Grodzka 2 – MZOZ – kurek w łazience

oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu we Włocławku, ujęcie Zawisłe, zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek.

UZASADNIENIE

W dniu 05 maja 2010 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrano 2 próbki wody z wodociągu we Włocławku, ujęcie Zawisłe. Próbki wody pobrano ze stałych monitorowanych punktów zlokalizowanych na stacji uzdatniania przy ul. Chełmickiej i w Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Grodzkiej.

Wykonano badania 2 próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli i Enterokoki.

Natomiast z parametrów fizykochemicznych oznaczono: przewodność właściwą, barwę, smak, mętność, zapach, odczyn, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo i mangan.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że badana woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu we Włocławku, ujęcie Zawisłe.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku
Emilia Polłowska-Pisarek

Otrzymują:

1. Adresat
- ② Prezydent Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek
- 3 N.HŻ w/m
4. a/a

nw