

23. 09. 2010

Data wpl podpis

Nr kancelaryjny



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16 tel. (054) 4116833

fax (054) 4116840 e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl www.pssewloclawek.pl

N.HK-5211-4-3-6/10

L.dz. 4529

Włocławek, dnia 21 września 2010 r.

**Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Toruńska 146
87-800 Włocławek**

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu we Włocławku, ujęcie Zawisłe**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. Nr 123 z 2006 r., poz. 858 z późn.zm.) oraz § 14 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.), po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody jak niżej

Lp	Numer protokołu	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
1.	316/WL/10	L.HK-632-316/WL/10	01.09.2010	MZOZ – ul. Grodzka 2 - kurek w łazience
2.	317/WL/10	L.HK-632-317/WL/10	01.09.2010	Szkoła Podstawowa nr 8 – ul. Willowa 8 – kurek w kuchni

oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu we Włocławku, ujęcie Zawisłe, zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2010 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrano 2 próbki wody z wodociągu we Włocławku, ujęcie Zawisłe. Próbki wody pobrano ze stałych monitorowanych punktów zlokalizowanych w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Willowej 8 oraz w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej przy ul. Grodzkiej 2.

Badania 2 próbek wody wykonano w zakresie monitoringu kontrolnego.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono bakterie grupy coli i *Escherichia coli*.

Natomiast z parametrów fizykochemicznych oznaczono przewodność, barwę, smak, mętność, zapach, odczyn, jon amonowy, żelazo i mangan.

W obydwu próbkach wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 i 4 jtk. Potwierdzają to sprawozdania z badań laboratoryjnych nr L.HK-632-316/WL/10 i L.HK-632-317/WL/10. W związku z powyższym, w dniach 3 i 6 września 2010 r. pobrano do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej, próbki wody uzdatnionej na stacji uzdatniania, próbki wody surowej oraz z instalacji wodociągowej. Przeprowadzone badania nie wykazały obecności w wodzie bakterii grupy coli.

W związku z tym, badana woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu we Włocławku, ujęcie Zawisłe.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku

Emilia Politowska-Pisarek

Otrzymują:

1. Adresat
- ② Prezydent Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek
3. N.HŻ w/m
4. a/a

A.L